

В «Сильвермолле» устранили 20 нарушений противопожарной безопасности, нашли — 52

ТРЦ «Сильвермолл», открывшийся утром 26 января, проработал неполный день и снова опечатан — до принятия решения судом. Причиной этому снова стали нарушения правил противопожарной безопасности. При этом из списка из 27 нарушений к моменту проверки было устранено 20, однако новый список содержит 52 нарушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Проверка, которая выявила 52 нарушения, прошла 13 января, в ней участвовали прокуратура и госпожнадзор. Они проверяли исполнение предыдущих предписаний и устранение недостатков, а нашли новые. Значительная часть из новых нарушений представляет угрозу для здоровья и жизни посетителей и персонала.

«В связи с тем, что изначально проверка проводилась по фактам жалоб посетителей, инспекторы проверили лишь доводы, указанные в заявлениях, а оценить пожарное состояние всего объекта не представилось возможным. Поэтому в январе 2022 года с прокуратурой Иркутской области нами была согласована проверка в отношении всего объекта защиты. В результате государственные инспекторы выявили 52 нарушения, значительная часть которых несёт серьёзную опасность для посетителей в случае пожара», — заявил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

26 января в 17:00 собственникам ТРЦ вручили акт проверки, составили административные протоколы, попросили посетителей удалиться и всё снова опечатали. Полный список нарушений опубликован на сайте МЧС. Укажем некоторые из них:

- отсутствует система пожарной сигнализации в помещениях;
- системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции не соответствуют требованиям пожарной безопасности, проектной документации, вовсе неисправны или не предусмотрены;
- система пожаротушения не соответствует требованиям проекта здания;
- размещение складских помещений, не предусмотренных проектной документацией;
- хранение горючих товаров или товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проёмов или систем дымоудаления с механическим приводом;
- в коридоре отсутствует система дымоудаления и подпора воздуха, а также аварийное (эвакуационное) освещение;
- не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах в исправном состоянии;
- на втором и третьем этажах объекта размещены в многосветных пространствах «островки торговли», в том числе детская зона и площадки, не предусмотренные проектной документацией;
- отделка стен галерей многосветного пространства с применением горючих материалов;
- изменены объёмно-планировочные решения путей эвакуации, не хватает эвакуационных выходов из некоторых магазинов;

- на дверях эвакуационных выходов, ведущих в пожаробезопасные зоны, установлены запоры, которые нельзя открыть изнутри без ключа;
- 14 помещений совсем не обеспечены эвакуационным выходом, а дверь подсобного помещения одного из магазинов блокирует эвакуационный выход;
- неисправно устройство «антипаника» на дверях эвакуационных выходов;
- допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных изделий и оборудования, препятствующих безопасной эвакуации;
- ограничен доступ к пожарным кранам и уменьшена зона действия систем противопожарной защиты, неисправен пожарный гидрант, не предусмотрен беспрепятственный подъезд пожарной техники;
- персонал торгового центра не прошёл обучение пожарно-техническому минимуму, в том числе по действиям в случае пожара.

При этом, как сказали в МЧС, они ещё не проверили системы автоматического водного пожаротушения и внутреннее противопожарное водоснабжение.

Теперь судьбу «Сильвермолла» решит суд.

Автор: Алина Саратова
© Babr24.com



ПРОИСШЕСТВИЯ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, СКАНДАЛЫ, ИРКУТСК 👁 22855 26.01.2022, 19:36 🏠 560

URL: <https://babr24.com/?IDE=224099> Bytes: 3807 / 3700 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Алина
Саратова.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krsyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)